



درجة الكتمان

إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم

العدد: ١٦٥٧

التاريخ: ٢٧/١٠/٢٠٢١



الى /شركة طابوق
م/فحص طابوق

تحية طيبة ...

إشارة الى كتابكم المرقم (3) في 2021/10/24 ، نرافق ربطا تقرير الفريق الاستشاري الهندسي الخاص
بفحص نماذج من الطابوق الأحمر المجوف .

المرفقات:

- تقرير



للتفضل بالاطلاع ... مع التقدير

ا.م. عامر يحيى محمد الجرجيس
مدير المكتب

نسخة منه الى:

- الصادرة

- السيد معن سعد الدين الدباغ ... مذكرتكم في 2021/10/27.

ترسل كافة الكتب الى العنوان التالي: جامعة الموصل - كلية الهندسة - المكتب الاستشاري الهندسي

الى : شركة طابوق اشور
م / فحص طابوق.

تحية طيبة ...

اشارة الى كتابكم ذي العدد 3 في 24\10\2021 و الخاص بفحص ثلاث نماذج من الطابوق الاحمر
المجوف (العزل الحراري) نود اعلامكم بما يلي :

ت	اسم النموذج	نوع الفحص	النتيجة
1	نموذج 1	المعامل الاجمالي لانتقال الحرارة (U)	0.5 W/m ² .K
2		الوزن	2.725 kg
3		الابعاد	23.5X11.5X7.5 cm
1	نموذج 2	المعامل الاجمالي لانتقال الحرارة (U)	0.45 W/m ² .K
2		الوزن	14.540 kg
3		الابعاد	39 X 20 X20 cm
1	نموذج 3	المعامل الاجمالي لانتقال الحرارة (U)	0.4 W/m ² .K
2		الوزن	11.555 kg
3		الابعاد	39.5 X 20.5 X20 cm

ملاحظة :

النماذج ناجحة ضمن القيمة الخاصة بالعزل الحراري

للتفضل بالاطلاع..... مع التقدير

الدكتور عدنان محمد عبد الله الصفواي

السيد معن سعدالدين الدباغ

قسم الهندسة الميكانيكية